




COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

(Provincia di Campobasso)

Cap. 86010 Via Roma, 101 - Tel. 0874/30132 Fax 0874/30103 P.IVA. 00139710701
e-mail: info@comune.mirabellosannitico.cb.it pec: comune.mirabellosanniticob@legalmail.it

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 305 / 13



IST. COMP. "MATESE"

Al Dir. Scolastico

Dott. Luigi Confessore

Pec: cbic828003@pec.istruzione.it

Oggetto: Sciami sismici 15 gennaio 2016 e successivi - invio documentazione relativa all'edificio scolastico sito in via Firenze-

In riscontro alla nota pervenuta in data 19 gennaio 2016 ed acclarata al protocollo generale dell'ente n. 259 da parte della Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca nella persona del Direttore Regionale dott.ssa Anna Paola Sabatini con la quale si invitano i Comuni ad effettuare un sopralluogo per verificare la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, in allegato alla presente il sottoscritto Ing. Nicola CEFARATTI, Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale, trasmette la relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato presso l'edificio scolastico "G. Nebbia" sito alla via Firenze, di questo comune e copia del certificato di agibilità della scuola.

Distinti saluti.

Mirabello Sannitico, 26 gennaio 2016

Il Responsabile dell'UT.
(Ing. Nicola CEFARATTI)





COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

(Provincia di Campobasso)

Cap. 86010 Via Roma, 101 - Tel. 0874/30132 Fax 0874/30103 P.IVA. 0013971070
e-mail: info@comune.mirabellosannitico.cb.it pec: comune.mirabellosannitico.cb@legalmail.it

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:


- il territorio comunale di Mirabello Sannitico, come quello di altri Comuni della provincia di Campobasso, è stato interessato da uno sciame sismico che si protrae da alcuni giorni con scosse di picco di intensità superiore al 4 grado della scala Richter;
- il Presidente della Giunta regionale ed il Prefetto di Campobasso hanno invitato i Sindaci ad effettuare sugli immobili scolastici verifiche volte all'accertamento delle condizioni di sicurezza;
- con ordinanze sindacale n. 1 e n. 2 del 2016 si disponeva la chiusura delle scuole a causa delle avverse condizioni meteo e si prevedeva tra l'altro, per la loro riapertura, di effettuare la verifica delle condizioni di staticità e sicurezza dell'edificio scolastico;

io sottoscritto ing. Nicola CEFARATTI, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale nella mattinata di oggi, 19 gennaio 2016, unitamente al geom. Roberto DAMIANO, Assistente tecnico dell'Ufficio Tecnico comunale, ho effettuato un sopralluogo presso l'edificio scolastico di Via Firenze sede della scuola dell'infanzia, elementare e media del Comune di Mirabello Sannitico per accertare lo stato dei luoghi.

Si rileva preliminarmente che l'immobile destinato ad edificio scolastico, realizzato negli anni '90 è stato oggetto di lavori di riparazione funzionale con miglioramento sismico nel corso dell'anno 2004. Per quanto rilevato a seguito di sopralluogo e accertamenti visivi, che hanno fatto emergere solo la presenza di lievi quadri fessurativi a componenti non strutturali dell'immobile (intonaci) sulle pareti, può attestarsi che non emergono condizioni dell'immobile alterate rispetto a quelle precedenti alla data odierna, tali da far constatare situazioni di non sicurezza strutturale per la fruizione dell'edificio scolastico, legati all'evento sismico che ha interessato il comune negli scorsi giorni.

Mirabello Sannitico, 19 gennaio 2016

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Nicola CEFARATTI)



L'Ass.te Tecnico
(Geom. Roberto DAMIANO)



Provincia di Campobasso

Autorizzazione di Agibilità

N° 15

IL SINDACO

Allo scopo di ottenere la concessione di agibilità dell'edificio scolastico sito in Via Firenze individuato con il foglio mappale n. 105 particelle nn. 279, 62,298, 356, 357 che dovrà ospitare la scuola elementare e materna;

Accertato che i lavori sono stati eseguiti in conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni richiamate con la Concessione Edilizia n° 811 del 14/04/1995 nonchè successive varianti;

Vista la certificazione redatta in data 22/03/1999 con prot. 1053 del 25/03/1999 di questo Comune dall'Arch. Liberato Teberino in qualità di tecnico Direttore dei Lavori dell'immobile per il quale si richiede l'agibilità, il quale ha certificato la conformità rispetto al progetto approvato, nonchè l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti costituenti il fabbricato;

Visto il certificato di collaudo statico delle opere depositato presso l'Assessorato all'Urbanistica della Regione Molise in data 23/03/99 con prot. n. CB/2311/R ;

Visto la presentazione di quanto previsto dall'art.11 della Legge 5/03/1990 n°46 recante "Norme per la sicurezza degli impianti" e le ulteriori certificazioni secondo quanto richiesto dalle restanti norme attinenti alle opere da realizzare e le destinazioni d'uso autorizzate;

Visto l'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Su conforme parere dell'Ufficio Sanitario e dell'Ufficio Tecnico Comunale;

AUTORIZZA

che il fabbricato suddetto sia adibito all'uso di **Scuola Elementare e Materna** con decorrenza dal **30/03/1999**

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PIANTI	Totale Abitazione (1)	VANI DI ABITAZIONE			LOCALI PER ALTRO USO					Totale Generale (4)+(9)
		Stanze (2)	Accessori (3)	Totale (4)	Uffici (5)	Negozi (6)	Autorim. (7)	Altri (8)	Totale (9)	
2° Piano seminterrato			4	4				1	1	
1° Piano seminterrato		9	4	13				2	2	
Piano terra		14	4	18						
TOTALE		23	12	35				3	3	38

Mirabello Sannitico, li 30/03/1999

IL SINDACO
Antonio Lembo